【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No. A2100032-001
2105004

2021年5月17日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	檜原村				
件名	水質検査委託（定期水質検査）				
試料名	北秋川浄水場　浄水			試料の種別	浄水
採水地点	檜原村役場内				
受託年月日	2021年5月12日				
採水日時	2021年5月12日	10:35	天候	前日　－	当日　曇
気温	18.0 ℃	水温	17.5 ℃	遊離残留塩素	0.5 mg / L
採水者	井上　和之		所属	株式会社　イオ	
検査期日	2021年5月12日	～ 2021年5月17日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	3.0 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L				
5	pH値	5.8以上8.6以下	7.4				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	0.5 度 未満				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No. A2100032-004
2105007

2021年5月24日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委　託　者	檜原村				
件　　名	水質検査委託（定期水質検査）				
試　料　名	北秋川浄水場 原水			試料の種別	原水
採　水　地　点	北秋川浄水場 原水蛇口				
受　託　年　月　日	2021年5月12日				
採　水　日　時	2021年5月12日	11:15	天　　候	前日　－	当日　曇
気　　温	17.8 ℃	水　　温	12.0 ℃	遊離残留塩素	mg / L
採　水　者	井上　和之		所　　属	株式会社　イオ	
検　査　期　日	2021年5月12日	～　2021年5月21日			

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陽性				
2	嫌気性芽胞菌	－	0 個/100mL				
3	クリプトスポリジウム	－	0 個/10L				
4	ジアルジア	－	0 個/10L				
	-以下余白-						

判　　定	原水検査につき判定しません。 大腸菌：1 MPN/100ml

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。　様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No. A2100032-002
2105005

2021年5月17日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	檜原村				
件名	水質検査委託（定期水質検査）				
試料名	南秋川浄水場　浄水		試料の種別	浄水	
採水地点	出口様宅				
受託年月日	2021年5月12日				
採水日時	2021年5月12日	14:55	天候	前日 ー	当日 曇
気温	18.0 ℃	水温	17.5 ℃	遊離残留塩素	0.4 mg / L
採水者	井上　和之		所属	株式会社　イオ	
検査期日	2021年5月12日	～ 2021年5月17日			

	基準項目	基準値	検査結果		基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2	大腸菌	検出されないこと	陰性				
3	塩化物イオン	200mg/L以下	1.2 mg/L				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L				
5	pH値	5.8以上8.6以下	8.0				
6	味	異常でないこと	異常なし				
7	臭気	異常でないこと	異常なし				
8	色度	5度以下	0.5 度 未満				
9	濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-						

判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。 採水地点：緊急事態宣言発令につき特産物直売所から出口様宅へ変更

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1

【日水コングループ】

水 質 検 査 結 果 書

No. A2100032-005
2105008

2021年5月24日

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関　登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107　日水コンアクア21ビル
代表取締役社長　中田　章雅（TEL 042-589-6270）
検査責任者　水質検査部門管理者　吉本　英幸

委託者	檜原村				
件名	水質検査委託（定期水質検査）				
試料名	南秋川浄水場 原水			試料の種別	原水
採水地点	南秋川浄水場　原水槽				
受託年月日	2021年5月12日				
採水日時	2021年5月12日	13:15	天候	前日 ー	当日 曇
気温	16.5 ℃	水温	10.7 ℃	遊離残留塩素	mg / L
採水者	井上　和之		所属	株式会社　イオ	
検査期日	2021年5月12日	～ 2021年5月21日			

	基準項目	基準値（参考）	検査結果		基準項目	基準値（参考）	検査結果
1	大腸菌	検出されないこと	陽性				
2	嫌気性芽胞菌	ー	0 個/100mL				
3	クリプトスポリジウム	ー	0 個/10L				
4	ジアルジア	ー	0 個/10L				
	-以下余白-						

判定	原水検査につき判定しません。 大腸菌：1 MPN/100ml

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。

様式-1